

طلب □ تحديد مسار □ توصيل الصرف الصحي
على الشبكة العامة للمناطق الصناعية

وزارة الأشغال العامة - إدارة صيانة طرق وشبكات
محافظة

الجهة المنفذة

إلى حين إستلامها من قبل الهيئة العامة للصناعة

مقدم الطلب

العنوان

البطاقة المدنية

أقر أنا مقدم الطلب بالموافقة على الإلتزام بالشروط والتعليمات الخاصة " بالهيئة العامة للبيئة " والهيئة العامة للصناعة " ووزارة الأشغال العامة " مع تحمل كافة المسؤوليات تجاه الإخلال بأي شرط من شروط هذه الجهات.

التوقيع

الإسم والوظيفة

لاستعمال الهيئة العامة للصناعة

تنبيه هام: لن تستقبل الهيئة العامة للصناعة طلب تحديد المسار / التوصيل إلا بتوفر الشروط أدناه ولن تقوم وزارة الأشغال العامة بتحديد المسار / بتوصيل الصرف الصحي للقسيمة إلا بعد توفير الشروط أدناه.

1. إنشاء منهول داخلي (M) لا يزيد عمقه عن متر واحد من منسوب حجر الرصيف ومساحة المنهول 80×80 سم.
2. لا يزيد بُعد المنهول الداخلي عن سور القسيمة بأي حال عن متر واحد.
3. يجب ان يكون صرف مياه الأمطار منفصل تماماً عن خطوط صرف المجاري الصحية.
4. أي تكسير أو توصيل على الشبكة داخل المناطق الصناعية من أي طرف غير الوزارة يعتبر تخريب بممتلكات الدولة ويتحمل المالك ما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.
5. يرفق كروكي يوضح مكان المنهول المطلوب توصيله على شبكة الصرف الصحي.
6. الإلتزام بقانون حماية البيئة رقم 2014/42 والمعدل 2015/99.
7. التوقيع على الإقرار والتعهد الخاص بالهيئة العامة للصناعة.
8. تركيب جهاز قياس التدفق (flow meter) وجهاز تجميع العينات (Auto Sampler) وصمم آمان (Control Valve) على مخرج المنهول الداخلي (M) وموضحاً على المخطط الهندسي وذلك للمنشآت الصناعية المولدة لمخلفات صناعية سائلة.